

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJŲ ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



03.2022

Generavimo data: 01.04.2022 1:20 AM

| NOx | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|---------------------|------|
| Dienos ELV | 100 | mg/Nm ³ | Apskaičiuoti STA | 1486 |
| Pusės valandos ELV | 100 | mg/Nm ³ | Nevaliduoti STA | 1 |
| ELV P | 400 | mg/Nm ³ | STA periodai (suma) | 1488 |
| ELV S | 400 | mg/Nm ³ | | |

| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 01.03.22 | Valid | 69.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.03.22 | Valid | 71.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.03.22 | Valid | 70.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.03.22 | Valid | 68.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.03.22 | Valid | 69.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.03.22 | Valid | 68.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.03.22 | Valid | 68.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.22 | Valid | 68.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.03.22 | Valid | 68.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.03.22 | Valid | 68.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.03.22 | Valid | 68.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.03.22 | Valid | 68.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | Valid | 68.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.03.22 | Valid | 68.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.03.22 | Valid | 68.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.03.22 | Valid | 68.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.03.22 | Valid | 67.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.03.22 | Valid | 57.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.22 | Valid | 60.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | Valid | 69.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.03.22 | Valid | 0.00 | 0 | 1 | 47.92 | 0 | 0 |
| 22.03.22 | Valid | 71.45 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0 |
| 23.03.22 | Valid | 67.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.03.22 | Valid | 63.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.03.22 | Valid | 64.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.03.22 | Valid | 66.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.03.22 | Valid | 66.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.03.22 | Valid | 65.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.03.22 | Valid | 61.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.03.22 | Valid | 62.70 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.03.22 | Valid | 62.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 33.12 | 0 | 2 | 2.96 | 0 | 1 |
| Mažiausia vertė | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 71.45 | | | 47.92 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.05 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJŲ ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



03.2022

Generavimo data: 01.04.2022 1:20

AM

| SO2 | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Dienos ELV | 50 | mg/Nm ³ | | | Apskaičiuoti STA | 1486 | |
| Pusės valandos ELV | 200 | mg/Nm ³ | | | Nevaliduoti STA | 1 | |
| ELV P | 200 | mg/Nm ³ | | | STA periodai (suma) | 1488 | |
| ELV S | 200 | mg/Nm ³ | | | | | |
| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
| 01.03.22 | Valid | 1.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.03.22 | Valid | 1.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.03.22 | Valid | 1.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.03.22 | Valid | 1.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.03.22 | Valid | 1.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.03.22 | Valid | 1.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.03.22 | Valid | 1.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.22 | Valid | 1.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.03.22 | Valid | 1.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.03.22 | Valid | 1.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.03.22 | Valid | 1.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.03.22 | Valid | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | Valid | 1.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.03.22 | Valid | 1.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.03.22 | Valid | 1.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.03.22 | Valid | 1.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.03.22 | Valid | 1.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.03.22 | Valid | 0.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.22 | Valid | 0.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | Valid | 0.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.03.22 | Valid | 1.18 | 0 | 0 | 47.92 | 0 | 0 |
| 22.03.22 | Valid | 0.83 | 0 | 0 | 64.58 | 0 | 0 |
| 23.03.22 | Valid | 1.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.03.22 | Valid | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.03.22 | Valid | 1.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.03.22 | Valid | 1.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.03.22 | Valid | 1.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.03.22 | Valid | 1.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.03.22 | Valid | 1.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.03.22 | Valid | 1.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.03.22 | Valid | 1.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 1.37 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 1 |
| Mažiausia vertė | | 0.72 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 1.79 | | | 64.58 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.00 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



03.2022

Generavimo data: 01.04.2022 1:20 AM

| Dulkės | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Dienos ELV | 10 | mg/Nm ³ | | | Apskaičiuoti STA | 1486 | |
| Pusės valandos ELV | 30 | mg/Nm ³ | | | Nevaliduoti STA | 0 | |
| ELV P | 150 | mg/Nm ³ | | | STA periodai (suma) | 1488 | |
| ELV S | 150 | mg/Nm ³ | | | | | |
| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
| 01.03.22 | Valid | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.03.22 | Valid | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.03.22 | Valid | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.03.22 | Valid | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.03.22 | Valid | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.03.22 | Valid | 0.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.03.22 | Valid | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.22 | Valid | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.03.22 | Valid | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.03.22 | Valid | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.03.22 | Valid | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.03.22 | Valid | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | Valid | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.03.22 | Valid | 0.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.03.22 | Valid | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.03.22 | Valid | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.03.22 | Valid | 0.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.03.22 | Valid | 0.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.22 | Valid | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | Valid | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.03.22 | Valid | 0.30 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| 22.03.22 | Valid | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.03.22 | Valid | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.03.22 | Valid | 0.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.03.22 | Valid | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.03.22 | Valid | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.03.22 | Valid | 0.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.03.22 | Valid | 0.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.03.22 | Valid | 0.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.03.22 | Valid | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.03.22 | Valid | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 0.32 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 |
| Mažiausia vertė | | 0.28 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 0.38 | | | 6.25 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.00 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA



03.2022

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.04.2022 1:20 AM

| BOA | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Dienos ELV | 10 | mg/Nm ³ | | | | Apskaičiuoti STA | 1486 |
| Pusės valandos ELV | 20 | mg/Nm ³ | | | | Nevaliduoti STA | 1 |
| ELV P | 20 | mg/Nm ³ | | | | STA periodai (suma) | 1488 |
| ELV S | 20 | mg/Nm ³ | | | | | |
| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
| | - | | - | - | | - | - |
| 01.03.22 | Valid | 0.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.03.22 | Valid | 1.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.03.22 | Valid | 1.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.03.22 | Valid | 1.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.03.22 | Valid | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.03.22 | Valid | 1.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.03.22 | Valid | 1.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.22 | Valid | 0.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.03.22 | Valid | 0.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.03.22 | Valid | 1.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.03.22 | Valid | 0.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.03.22 | Valid | 0.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | Valid | 0.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.03.22 | Valid | 0.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.03.22 | Valid | 0.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.03.22 | Valid | 0.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.03.22 | Valid | 1.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.03.22 | Valid | 1.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.22 | Valid | 1.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | Valid | 1.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.03.22 | Valid | 0.37 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
| 22.03.22 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 22.92 | 0 | 0 |
| 23.03.22 | Valid | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.03.22 | Valid | 0.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.03.22 | Valid | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.03.22 | Valid | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.03.22 | Valid | 0.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.03.22 | Valid | 0.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.03.22 | Valid | 1.72 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 30.03.22 | Valid | 1.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.03.22 | Valid | 1.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 0.84 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 1 |
| Mažiausia vertė | | 0.03 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 1.72 | | | 22.92 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.00 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA



03.2022

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.04.2022 1:20 AM

| HCI | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Dienos ELV | 10 | mg/Nm ³ | | | Apskaičiuoti STA | 1486 | |
| Pusės valandos ELV | 60 | mg/Nm ³ | | | Nevaliduoti STA | 1 | |
| ELV P | 60 | mg/Nm ³ | | | STA periodai (suma) | 1488 | |
| ELV S | 60 | mg/Nm ³ | | | | | |
| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
| 01.03.22 | Valid | 0.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.03.22 | Valid | 0.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.03.22 | Valid | 0.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.03.22 | Valid | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.03.22 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.03.22 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.03.22 | Valid | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.22 | Valid | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.03.22 | Valid | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.03.22 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.03.22 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.03.22 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | Valid | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.03.22 | Valid | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.03.22 | Valid | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.03.22 | Valid | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.03.22 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.03.22 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.22 | Valid | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | Valid | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.03.22 | Valid | 0.06 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| 22.03.22 | Valid | 0.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.03.22 | Valid | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.03.22 | Valid | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.03.22 | Valid | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.03.22 | Valid | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.03.22 | Valid | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.03.22 | Valid | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.03.22 | Valid | 0.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.03.22 | Valid | 0.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.03.22 | Valid | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 0.06 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 |
| Mažiausia vertė | | 0.03 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 0.09 | | | 6.25 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.00 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



03.2022

Generavimo data: 01.04.2022 1:20 AM

| HF | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Dienos ELV | 1 | mg/Nm ³ | Apskaičiuoti STA 1486 |
| Pusės valandos ELV | 4 | mg/Nm ³ | Nevaliduoti STA 1 |
| ELV P | 4 | mg/Nm ³ | STA periodai (suma) 1488 |
| ELV S | 4 | mg/Nm ³ | |

| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 01.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| 22.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.03.22 | Valid | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.03.22 | Valid | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.03.22 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.03.22 | Valid | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.03.22 | Valid | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.03.22 | Valid | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.03.22 | Valid | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.03.22 | Valid | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.03.22 | Valid | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 |
| Mažiausia vertė | | 0.13 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 0.15 | | | 6.25 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.00 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKŲ DEGINIMO KATILO EMISIJŲ ATASKAITA



03.2022

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.04.2022

1:20
AM

| CO | | | | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|-------|-----|--------------------|---------------------|------|
| Dienos ELV | 50 | mg/Nm ³ | ELV P | 400 | mg/Nm ³ | Apskaičiuoti STA | 1486 |
| Pusės valandos ELV | 100 | mg/Nm ³ | ELV S | 400 | mg/Nm ³ | Nevaliduoti STA | 1 |
| 10-minučių ELV | 150 | mg/Nm ³ | | | | STA periodai (suma) | 1488 |

| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | Pusės valandos VSTA > ELV | Daugiau kaip 5 % 10-min VSTA > ELV per parą | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 01.03.22 | Valid | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.03.22 | Valid | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.03.22 | Valid | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.03.22 | Valid | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.03.22 | Valid | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.03.22 | Valid | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.03.22 | Valid | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.22 | Valid | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.03.22 | Valid | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.03.22 | Valid | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.03.22 | Valid | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.03.22 | Valid | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | Valid | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.03.22 | Valid | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.03.22 | Valid | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.03.22 | Valid | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.03.22 | Valid | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.03.22 | Valid | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.22 | Valid | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | Valid | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.03.22 | Valid | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 47.92 | 0 | 0 |
| 22.03.22 | Valid | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0 |
| 23.03.22 | Valid | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
| 24.03.22 | Valid | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.03.22 | Valid | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.03.22 | Valid | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.03.22 | Valid | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.03.22 | Valid | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.03.22 | Valid | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 4 | 0 |
| 30.03.22 | Valid | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.03.22 | Valid | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 4 | 1 |
| Mžiausia vertė | | 3.14 | | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 8.80 | | | | 47.92 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.05 | | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



03.2022

Generavimo data: 01.04.2022

1:20

AM

| Data | Veikimo trukmė | | | Sutrikimų / vidinio kalibravimo trukmė | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | CEMS dirba h | Statusas P h | Statusas S h | Dūmų valymo įranga h | FTIR ² h | Dulkės ³ h | BOA ⁴ h | O ₂ ⁵ h | Dūmų debitas ⁶ h |
| 01.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
| 02.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 03.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.22 |
| 04.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 05.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 06.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 07.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 08.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 09.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 10.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 11.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 12.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 13.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.23 |
| 14.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 15.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 16.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 17.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 18.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 19.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.20 |
| 20.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 21.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 22.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.22 |
| 23.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| 24.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 25.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 26.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 27.03.22 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 28.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 29.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.1 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| 30.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 31.03.22 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.23 |
| Vidurkis | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.20 |
| Suma | 743.0 | 0.0 | 0.1 | 0.12 | 2.07 | 7.22 | 2.07 | 2.07 | 6.30 |
| Mažiausia vertė | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| Didžiausia vertė | 24.0 | 0.0 | 0.1 | 0.10 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
| Kaupiamoji trukmė ¹ | | 27.3 | 1.1 | 2.3 | 11.7 | 21.0 | 11.7 | | |
| Nevaliduotų dienų ¹ 12 mėn. laikotarpyje | | | | 119.0 | 1 | 0 | 1 | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA



03.2022

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.04.2022 1:20

AM

Degimo proceso parametrų vertės

| Data | Dūmų srautas Nm ³ /s | Dūmų temperatūra °C | Dūmų slėgis hPa | Degimo kameros temperatūra °C | O ₂ % | H ₂ O % |
|------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01.03.22 | 38.67 | 32.36 | 1015.45 | 1117.16 | 9.00 | 4.33 |
| 02.03.22 | 38.28 | 32.40 | 1006.17 | 1133.80 | 9.01 | 4.38 |
| 03.03.22 | 38.12 | 32.47 | 997.65 | 1133.39 | 9.04 | 4.40 |
| 04.03.22 | 38.19 | 32.49 | 1000.60 | 1112.44 | 9.12 | 4.37 |
| 05.03.22 | 37.93 | 33.11 | 1005.07 | 1112.38 | 9.21 | 4.47 |
| 06.03.22 | 37.77 | 33.38 | 1002.22 | 1077.15 | 9.34 | 4.53 |
| 07.03.22 | 37.92 | 32.41 | 997.94 | 1081.53 | 9.27 | 4.34 |
| 08.03.22 | 38.17 | 32.21 | 1002.36 | 1089.39 | 9.22 | 4.26 |
| 09.03.22 | 37.91 | 33.19 | 1006.73 | 1106.81 | 9.30 | 4.48 |
| 10.03.22 | 37.28 | 34.62 | 1018.84 | 1108.50 | 9.42 | 4.69 |
| 11.03.22 | 37.53 | 34.05 | 1018.19 | 1104.56 | 9.24 | 4.62 |
| 12.03.22 | 39.06 | 33.15 | 1011.18 | 1107.35 | 9.15 | 4.45 |
| 13.03.22 | 39.15 | 32.84 | 1012.36 | 1113.14 | 8.96 | 4.46 |
| 14.03.22 | 39.35 | 33.41 | 1015.45 | 1078.82 | 9.15 | 4.59 |
| 15.03.22 | 39.00 | 33.42 | 1012.26 | 1105.29 | 8.89 | 4.62 |
| 16.03.22 | 38.28 | 33.34 | 1012.73 | 1122.55 | 9.05 | 4.55 |
| 17.03.22 | 38.06 | 33.11 | 1021.20 | 1124.94 | 9.16 | 4.42 |
| 18.03.22 | 37.96 | 32.60 | 1025.56 | 1115.91 | 9.15 | 4.30 |
| 19.03.22 | 38.91 | 32.78 | 1027.14 | 1117.27 | 8.98 | 4.41 |
| 20.03.22 | 38.84 | 33.04 | 1027.31 | 1119.46 | 8.88 | 4.50 |
| 21.03.22 | 0.00 | 41.55 | 1023.04 | 1109.64 | 29.51 | 7.23 |
| 22.03.22 | 43.28 | 45.45 | 1019.80 | 1065.71 | 8.39 | 8.44 |
| 23.03.22 | 44.65 | 45.98 | 1010.15 | 1080.52 | 7.75 | 8.57 |
| 24.03.22 | 44.59 | 42.99 | 1005.79 | 1087.50 | 7.73 | 7.27 |
| 25.03.22 | 43.98 | 46.23 | 1003.78 | 1096.14 | 7.72 | 8.77 |
| 26.03.22 | 39.96 | 43.62 | 994.30 | 1071.13 | 7.43 | 7.82 |
| 27.03.22 | 38.82 | 42.21 | 1004.68 | 1074.15 | 7.81 | 6.94 |
| 28.03.22 | 35.78 | 39.00 | 990.85 | 1051.37 | 7.77 | 6.31 |
| 29.03.22 | 37.70 | 32.13 | 985.82 | 1101.93 | 7.30 | 4.42 |
| 30.03.22 | 41.76 | 31.62 | 988.29 | 1123.73 | 7.21 | 4.17 |
| 31.03.22 | 42.75 | 32.33 | 990.80 | 1105.97 | 7.32 | 4.29 |
| Vidurkis | 38.05 | 35.59 | 1008.19 | 1101.64 | 9.31 | 5.27 |
| Mažiausia vertė | 0.00 | 31.62 | 985.82 | 1051.37 | 7.21 | 4.17 |
| Didžiausia vertė | 44.65 | 46.23 | 1027.31 | 1133.80 | 29.51 | 8.77 |

Statusai / žymėjimai:

| | |
|---------|--|
| Valid | Patvirtintas VSTA (naudojant ne mažiau nei 6 valandas per parą validuotus duomenis) arba patvirtintas SSTA (sugeneruotas naudojant daugiau nei 10 % mėnesio trukmės verčių), skirtas formuoti LTA; |
| Invalid | Patvirtintas VSTA (naudojant mažiau nei 6 valandas per parą validuotus duomenis) arba patvirtintas SSTA (sugeneruotas naudojant mažiau nei 10 % mėnesio trukmės verčių), skirtas formuoti LTA; |
| P | Katilo paleidimas / stabdymas / derinimo darbai ar technologiniai bandymai; |
| S | Katilo normalios eksploatacijos sutrikimas; |
| ! | Dienos VLTA, viršijantis ELV; |
| ' | Atimta neapibrėžtis, gauta neigiama reikšmė suapvalinta iki 0,0; |
| * | CEMS sutrikimų laikas viršija 2,5 valandas per dieną / Dienų, kurių emisijų vertės nevaliduotos skaičius viršija 10 dienų per metus / Katilo veikimo statuso "P" nepertraukiama trukmė viršija 72 valandas / Katilo veikimo statuso "S" trukmė viršija 60 valandų per metus; |
| - | Nevaliduota vertė / katilas yra sustabdytas / ryšio ar serverio klaida |

Santrumpos:

| | |
|------|---|
| BOA | Bendroji organinė anglis; |
| CEMS | Nuolatinio emisijų matavimo sistema; |
| ELV | Emisijos ribinė vertė; |
| FLD | Pirminiai duomenys; |
| FTIR | Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopas, kuris nustato CO, NOx, SO2, HF, HCl ir H2O koncentracijas |
| STA | Trumpo periodo emisijos vidurkis; |
| SSTA | Standartizuotas trumpo periodo emisijos vidurkis; |
| VSTA | Validuotas trumpo periodo emisijos vidurkis |
| LTA | Ilgą periodo emisijos vidurkis; |
| VLTA | Validuotas ilgo periodo emisijos vidurkis; |

¹ Nuo sausio 1 d.

² FTIR analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.05 val. per dieną

³ Dulkių analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.23 val. per dieną

⁴ BOA analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.05 val. per dieną

⁵ O2 analizatorius nefiksuoja duomenų vykstant FTIR ir BOA analizatorių vidinam kalibravimui

⁶ Dūmų debito analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.20 val. per dieną