

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJŲ ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



07.2023

Generavimo data: 01.08.2023 1:20 AM

| NOx | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Dienos ELV | 100 | mg/Nm ³ | | | Apskaičiuoti STA | 1488 | |
| Pusės valandos ELV | 100 | mg/Nm ³ | | | Nevaliduoti STA | 2 | |
| ELV P | 400 | mg/Nm ³ | | | STA periodai (suma) | 1488 | |
| ELV S | 400 | mg/Nm ³ | | | | | |
| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
| 01.07.23 | Valid | 71.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.07.23 | Valid | 73.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.07.23 | Valid | 74.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.07.23 | Valid | 76.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.07.23 | Valid | 80.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.07.23 | Valid | 80.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.07.23 | Valid | 76.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.07.23 | Valid | 71.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.07.23 | Valid | 74.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.07.23 | Valid | 74.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.07.23 | Valid | 72.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.07.23 | Valid | 72.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.07.23 | Valid | 72.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.07.23 | Valid | 72.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.07.23 | Valid | 74.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.07.23 | Valid | 75.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.07.23 | Valid | 75.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 18.07.23 | Valid | 73.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.07.23 | Valid | 75.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.07.23 | Valid | 75.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.07.23 | Valid | 76.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.07.23 | Valid | 72.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.07.23 | Valid | 76.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.07.23 | Valid | 77.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.07.23 | Valid | 75.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.07.23 | Valid | 75.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.07.23 | Valid | 77.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.07.23 | Valid | 77.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.07.23 | Valid | 78.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.07.23 | Valid | 78.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.07.23 | Valid | 79.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 75.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| Mažiausia vertė | | 71.30 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 80.19 | | | 0.00 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.02 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJŲ ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



07.2023

Generavimo data: 01.08.2023 1:20 AM

| SO2 | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Dienos ELV | 50 | mg/Nm ³ | | | Apskaičiuoti STA | 1488 | |
| Pusės valandos ELV | 200 | mg/Nm ³ | | | Nevaliduoti STA | 2 | |
| ELV P | 200 | mg/Nm ³ | | | STA periodai (suma) | 1488 | |
| ELV S | 200 | mg/Nm ³ | | | | | |
| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
| 01.07.23 | Valid | 0.27 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 1 |
| 02.07.23 | Valid | 0.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.07.23 | Valid | 0.15 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0 |
| 04.07.23 | Valid | 0.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.07.23 | Valid | 0.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.07.23 | Valid | 0.00 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 |
| 07.07.23 | Valid | 0.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.07.23 | Valid | 0.40 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| 09.07.23 | Valid | 0.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.07.23 | Valid | 0.28 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| 11.07.23 | Valid | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.07.23 | Valid | 0.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.07.23 | Valid | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.07.23 | Valid | 0.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.07.23 | Valid | 0.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.07.23 | Valid | 0.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.07.23 | Valid | 0.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 18.07.23 | Valid | 0.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.07.23 | Valid | 0.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.07.23 | Valid | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.07.23 | Valid | 0.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.07.23 | Valid | 0.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.07.23 | Valid | 0.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.07.23 | Valid | 0.64 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
| 25.07.23 | Valid | 0.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.07.23 | Valid | 0.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.07.23 | Valid | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.07.23 | Valid | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.07.23 | Valid | 0.48 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0 |
| 30.07.23 | Valid | 0.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.07.23 | Valid | 0.48 | 0 | 0 | 22.92 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 0.51 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 2 |
| Mažiausia vertė | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 0.95 | | | 56.25 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.00 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



07.2023

Generavimo data: 01.08.2023 1:20 AM

| Dulkės | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Dienos ELV | 10 | mg/Nm ³ | | | Apskaičiuoti STA | 1488 | |
| Pusės valandos ELV | 30 | mg/Nm ³ | | | Nevaliduoti STA | 0 | |
| ELV P | 150 | mg/Nm ³ | | | STA periodai (suma) | 1488 | |
| ELV S | 150 | mg/Nm ³ | | | | | |
| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
| 01.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.07.23 | Valid | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.07.23 | Valid | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.07.23 | Valid | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.07.23 | Valid | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.07.23 | Valid | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.07.23 | Valid | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.07.23 | Valid | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.07.23 | Valid | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 18.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.07.23 | Valid | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.07.23 | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| Mažiausia vertė | | 0.20 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 0.23 | | | 0.00 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.00 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



07.2023

Generavimo data: 01.08.2023 1:20 AM

| BOA | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Dienos ELV | 10 | mg/Nm ³ | | | Apskaičiuoti STA | 1488 | |
| Pusės valandos ELV | 20 | mg/Nm ³ | | | Nevaliduoti STA | 2 | |
| ELV P | 20 | mg/Nm ³ | | | STA periodai (suma) | 1488 | |
| ELV S | 20 | mg/Nm ³ | | | | | |
| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
| | - | | - | - | | - | - |
| 01.07.23 | Valid | 1.09 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 1 |
| 02.07.23 | Valid | 1.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.07.23 | Valid | 2.37 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
| 04.07.23 | Valid | 0.27 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 05.07.23 | Valid | 0.96 | 0 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| 06.07.23 | Valid | 3.12 | 0 | 0 | 27.08 | 0 | 0 |
| 07.07.23 | Valid | 1.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.07.23 | Valid | 0.87 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 |
| 09.07.23 | Valid | 0.70 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| 10.07.23 | Valid | 0.95 | 0 | 0 | 22.92 | 0 | 0 |
| 11.07.23 | Valid | 0.65 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 0 |
| 12.07.23 | Valid | 0.16 | 0 | 0 | 37.50 | 0 | 0 |
| 13.07.23 | Valid | 0.17 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 14.07.23 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 |
| 15.07.23 | Valid | 0.00 | 0 | 0 | 81.25 | 0 | 0 |
| 16.07.23 | Valid | 0.36 | 0 | 0 | 60.42 | 0 | 0 |
| 17.07.23 | Valid | 0.48 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 1 |
| 18.07.23 | Valid | 0.23 | 0 | 0 | 37.50 | 0 | 0 |
| 19.07.23 | Valid | 0.14 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 |
| 20.07.23 | Valid | 0.37 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 |
| 21.07.23 | Valid | 0.46 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 22.07.23 | Valid | 0.00 | 0 | 0 | 81.25 | 0 | 0 |
| 23.07.23 | Valid | 0.12 | 0 | 0 | 54.17 | 0 | 0 |
| 24.07.23 | Valid | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.07.23 | Valid | 0.74 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 |
| 26.07.23 | Valid | 0.70 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
| 27.07.23 | Valid | 1.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.07.23 | Valid | 0.91 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 0 |
| 29.07.23 | Valid | 1.55 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 30.07.23 | Valid | 1.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.07.23 | Valid | 2.80 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 0.84 | 0 | 0 | 24.90 | 0 | 2 |
| Mažiausia vertė | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 3.12 | | | 81.25 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.05 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA



07.2023

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.08.2023 1:20 AM

| HCI | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Dienos ELV | 10 | mg/Nm ³ | | | Apskaičiuoti STA | 1488 | |
| Pusės valandos ELV | 60 | mg/Nm ³ | | | Nevaliduoti STA | 2 | |
| ELV P | 60 | mg/Nm ³ | | | STA periodai (suma) | 1488 | |
| ELV S | 60 | mg/Nm ³ | | | | | |
| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
| 01.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.07.23 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.07.23 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.07.23 | Valid | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.07.23 | Valid | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.07.23 | Valid | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.07.23 | Valid | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.07.23 | Valid | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.07.23 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 18.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.07.23 | Valid | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.07.23 | Valid | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.07.23 | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.07.23 | Valid | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| Mažiausia vertė | | 0.01 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 0.06 | | | 0.00 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.00 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



07.2023

Generavimo data: 01.08.2023 1:20 AM

| HF | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Dienos ELV | 1 | mg/Nm ³ | Apskaičiuoti STA 1488 |
| Pusės valandos ELV | 4 | mg/Nm ³ | Nevaliduoti STA 2 |
| ELV P | 4 | mg/Nm ³ | STA periodai (suma) 1488 |
| ELV S | 4 | mg/Nm ³ | |

| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | VSTA > ELV | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 01.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 18.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.07.23 | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| Mažiausia vertė | | 0.11 | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 0.11 | | | 0.00 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 0.00 | 0.00 | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKŲ DEGINIMO KATILO EMISIJŲ ATASKAITA



07.2023

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.08.2023

1:20
AM

| CO | | | | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|-------|-----|--------------------|---------------------|------|
| Dienos ELV | 50 | mg/Nm ³ | ELV P | 400 | mg/Nm ³ | Apskaičiuoti STA | 1488 |
| Pusės valandos ELV | 100 | mg/Nm ³ | ELV S | 400 | mg/Nm ³ | Nevaliduoti STA | 2 |
| 10-minučių ELV | 150 | mg/Nm ³ | | | | STA periodai (suma) | 1488 |

| Data | Statusas | Dienos VLTA mg/Nm ³ | Dienos VLTA > ELV | Pusės valandos VSTA > ELV | Daugiau kaip 5 % 10-min VSTA > ELV per parą | SSTA > kalibr. diapazonas % | FLD > matavimo diapazonas | SSTA pakaitinės vertės |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 01.07.23 | Valid | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 02.07.23 | Valid | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.07.23 | Valid | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.07.23 | Valid | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| 05.07.23 | Valid | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.07.23 | Valid | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.07.23 | Valid | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.07.23 | Valid | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.07.23 | Valid | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.07.23 | Valid | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.07.23 | Valid | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.07.23 | Valid | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
| 13.07.23 | Valid | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
| 14.07.23 | Valid | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
| 15.07.23 | Valid | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.07.23 | Valid | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
| 17.07.23 | Valid | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 1 |
| 18.07.23 | Valid | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.07.23 | Valid | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.07.23 | Valid | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.07.23 | Valid | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.07.23 | Valid | 10.30 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
| 23.07.23 | Valid | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.07.23 | Valid | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.07.23 | Valid | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.07.23 | Valid | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.07.23 | Valid | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.07.23 | Valid | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.07.23 | Valid | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.07.23 | Valid | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.07.23 | Valid | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vidurkis / Suma | Valid | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 2 |
| Mžiausia vertė | | 2.35 | | | | 0.00 | | |
| Didžiausia vertė | | 10.30 | | | | 6.38 | | |
| Kaupiamoji vertė [%] | | | 1.03 | 0.05 | | | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

Vilniaus kogeneracinė jėgainė



07.2023

Generavimo data: 01.08.2023

1:20

AM

| Data | Veikimo trukmė | | | Sutrikimų / vidinio kalibravimo trukmė | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | CEMS dirba h | Statusas P h | Statusas S h | Dūmų valymo įranga h | FTIR ² h | Dulkės ³ h | BOA ⁴ h | O ₂ ⁵ h | Dūmų debitas ⁶ h |
| 01.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.20 |
| 02.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.20 |
| 03.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 04.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 05.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.22 |
| 06.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 07.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 08.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 09.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 10.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 11.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 12.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 13.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 14.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.22 |
| 15.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 16.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 17.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| 18.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 19.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 20.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 21.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 22.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.23 |
| 23.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 24.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.20 |
| 25.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 26.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 27.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 28.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 29.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 30.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 31.07.23 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.23 |
| Vidurkis | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.20 |
| Suma | 744.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 2.03 | 7.15 | 2.03 | 2.03 | 6.30 |
| Mažiausia vertė | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| Didžiausia vertė | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.23 |
| Kaupiamoji trukmė ¹ | | 226.9 | 5.8 | 22.8 | 17.8 | 44.9 | 17.8 | | |
| Nevaliduotų dienų ¹ 12 mėn. laikotarpyje | | | | 58.5 | 1 | 0 | 1 | | |

MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA



07.2023

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.08.2023 1:20

AM

Degimo proceso parametrų vertės

| Data | Dūmų srautas Nm ³ /s | Dūmų temperatūra °C | Dūmų slėgis hPa | Degimo kameros temperatūra °C | O ₂ % | H ₂ O % |
|------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01.07.23 | 48.07 | 38.65 | 988.01 | 1218.27 | 4.92 | 6.89 |
| 02.07.23 | 48.36 | 38.82 | 985.20 | 1218.00 | 4.73 | 7.01 |
| 03.07.23 | 49.02 | 38.32 | 990.94 | 1217.95 | 4.84 | 6.80 |
| 04.07.23 | 47.19 | 38.30 | 995.17 | 1217.70 | 4.50 | 6.77 |
| 05.07.23 | 49.44 | 38.20 | 999.75 | 1217.39 | 4.62 | 6.72 |
| 06.07.23 | 48.04 | 38.93 | 999.05 | 1217.67 | 4.78 | 7.01 |
| 07.07.23 | 48.99 | 38.55 | 1003.97 | 1191.46 | 4.69 | 6.83 |
| 08.07.23 | 48.51 | 38.79 | 1003.79 | 1212.53 | 4.51 | 6.92 |
| 09.07.23 | 49.05 | 39.63 | 1002.54 | 1222.85 | 4.50 | 7.26 |
| 10.07.23 | 49.61 | 39.39 | 1001.26 | 1174.51 | 4.64 | 7.17 |
| 11.07.23 | 49.35 | 39.36 | 1000.08 | 1188.81 | 4.53 | 7.16 |
| 12.07.23 | 49.07 | 38.11 | 996.88 | 1187.44 | 4.46 | 6.70 |
| 13.07.23 | 49.20 | 38.36 | 994.40 | 1180.20 | 4.57 | 6.80 |
| 14.07.23 | 48.99 | 37.95 | 998.26 | 1190.73 | 4.44 | 6.63 |
| 15.07.23 | 49.46 | 38.48 | 1000.97 | 1186.17 | 4.34 | 6.82 |
| 16.07.23 | 49.04 | 39.27 | 999.24 | 1189.90 | 4.53 | 7.13 |
| 17.07.23 | 48.84 | 39.51 | 998.57 | 1190.34 | 4.51 | 7.19 |
| 18.07.23 | 49.63 | 40.95 | 995.74 | 1195.21 | 4.46 | 7.95 |
| 19.07.23 | 49.03 | 38.70 | 993.73 | 1184.51 | 4.48 | 6.94 |
| 20.07.23 | 48.72 | 38.42 | 991.18 | 1193.68 | 4.50 | 6.84 |
| 21.07.23 | 48.88 | 38.68 | 993.48 | 1174.03 | 4.53 | 6.93 |
| 22.07.23 | 47.51 | 38.95 | 993.83 | 1191.93 | 4.48 | 7.03 |
| 23.07.23 | 48.72 | 39.23 | 994.96 | 1217.57 | 4.45 | 7.14 |
| 24.07.23 | 50.62 | 39.30 | 989.55 | 1204.60 | 4.57 | 7.19 |
| 25.07.23 | 50.23 | 38.78 | 983.34 | 1207.85 | 4.46 | 7.02 |
| 26.07.23 | 49.52 | 38.23 | 986.38 | 1199.03 | 4.53 | 6.79 |
| 27.07.23 | 49.88 | 38.66 | 990.47 | 1201.31 | 4.58 | 6.94 |
| 28.07.23 | 49.77 | 38.18 | 989.85 | 1184.64 | 4.52 | 6.75 |
| 29.07.23 | 49.03 | 41.18 | 990.64 | 1163.03 | 4.59 | 8.66 |
| 30.07.23 | 48.14 | 38.53 | 991.23 | 1177.96 | 4.73 | 6.89 |
| 31.07.23 | 49.35 | 38.15 | 991.95 | 1192.40 | 4.86 | 6.73 |
| Vidurkis | 49.01 | 38.86 | 994.66 | 1197.09 | 4.58 | 7.02 |
| Mažiausia vertė | 47.19 | 37.95 | 983.34 | 1163.03 | 4.34 | 6.63 |
| Didžiausia vertė | 50.62 | 41.18 | 1003.97 | 1222.85 | 4.92 | 8.66 |

Statusai / žymėjimai:

| | |
|---------|--|
| Valid | Patvirtintas VSTA (naudojant ne mažiau nei 6 valandas per parą validuotus duomenis) arba patvirtintas SSTA (sugeneruotas naudojant daugiau nei 10 % mėnesio trukmės verčių), skirtas formuoti LTA; |
| Invalid | Patvirtintas VSTA (naudojant mažiau nei 6 valandas per parą validuotus duomenis) arba patvirtintas SSTA (sugeneruotas naudojant mažiau nei 10 % mėnesio trukmės verčių), skirtas formuoti LTA; |
| P | Katilo paleidimas / stabdymas / derinimo darbai ar technologiniai bandymai; |
| S | Katilo normalios eksploatacijos sutrikimas; |
| ! | Dienos VLTA, viršijantis ELV; |
| ' | Atimta neapibrėžtis, gauta neigiama reikšmė suapvalinta iki 0,0; |
| * | CEMS sutrikimų laikas viršija 2,5 valandas per dieną / Dienų, kurių emisijų vertės nevaliduotos skaičius viršija 10 dienų per metus / Katilo veikimo statuso "P" nepertraukiama trukmė viršija 72 valandas / Katilo veikimo statuso "S" trukmė viršija 60 valandų per metus; |
| - | Nevaliduota vertė / katilas yra sustabdytas / ryšio ar serverio klaida |

Santrumpos:

| | |
|------|---|
| BOA | Bendroji organinė anglis; |
| CEMS | Nuolatinio emisijų matavimo sistema; |
| ELV | Emisijos ribinė vertė; |
| FLD | Pirminiai duomenys; |
| FTIR | Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopas, kuris nustato CO, NOx, SO2, HF, HCl ir H2O koncentracijas |
| STA | Trumpo periodo emisijos vidurkis; |
| SSTA | Standartizuotas trumpo periodo emisijos vidurkis; |
| VSTA | Validuotas trumpo periodo emisijos vidurkis |
| LTA | Ilgą periodo emisijos vidurkis; |
| VLTA | Validuotas ilgo periodo emisijos vidurkis; |

¹ Nuo sausio 1 d.

² FTIR analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.05 val. per dieną

³ Dulkių analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.23 val. per dieną

⁴ BOA analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.05 val. per dieną

⁵ O2 analizatorius nefiksuoja duomenų vykstant FTIR ir BOA analizatorių vidinam kalibravimui

⁶ Dūmų debito analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.20 val. per dieną